

Lieu : Strasbourg Keonigshoffen (67)

Nom du site : Maison petite enfance

Date de réalisation :


Dossier n° 11-242

Suivi :

Coupe prévisionnelle Rejet




Coupe technique



Coupe lithologique

Loess et Lehm

Alluvions Quaternaires



Tube plein PVC 380x400 mm
0-15 m

Tube crépiné PVC 380x400 mm
15-21 m slot 2 mm

Zsol ~ 148 m

Forage : Havage $\Phi = 600$ mm

Observations :

Entreprise de forage :