

TRONCONS de L'OUVRAGE

REBOUCHAGE FORAGE CHATEAU D'EAU



Charte qualité

Client: CDC PLAINE DE FRANCE
 Maître d'oeuvre: MONSIEUR VATHAIRE
 Lieu de l'ouvrage : CHATEAU D'EAU
 77230 MOUSSY LE VIEUX

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	36.00	17"3/4	450.00	0.00		Acier-ordinaire	Tube-plein		
0.00	50.00	13"3/4	350.00	0.00		Acier-ordinaire	Tube-plein		
44.00	78.00	10"1/4	260.00	0.00		Acier-ordinaire	Crepine nervures-rep.		
78.00	80.00	10"1/4	260.00	0.00		Acier-ordinaire	Tube-plein		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	36.00	Rebouc	0.00	Ciment	Cem 42.5	Sous pression			
0.00	36.00	17"3/4	450.00	Ciment	Cem 42.5	Sous pression			
0.00	50.00	Rebouc	0.00	Ciment	Cem 42.5	Sous pression			
0.00	50.00	13"3/4	350.00	Ciment	Cem 42.5	Sous pression			
44.00	50.00	10"1/4	260.00	Ciment	Cem 42.5	Sous pression			
44.00	78.00	Rebouc	0.00	Ciment	Cem 42.5	Sous pression			

01546X0036