

TRONCONS de L'OUVRAGE

PIÉZOMÈTRE 0341X 0027/207A

Client:	APRONA
Maître d'oeuvre:	APRONA
Lieu de l'ouvrage :	Artolsheim
	67390 ARTOLSHEIM

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Terre végétale
1.00	2.00	Sable 80% et gravier 10mm 20%
2.00	4.00	Gravier 20mm 70% sable fin 30%
4.00	8.00	Gravier 30mm 80% sable fin 20%
8.00	9.00	Sable fin 80% gravier 10-20mm 20%
9.00	10.00	Gravier 30mm 80% sable fin 20%

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	10.00	5"1/4	133.00	M.f.t.	Air

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
0.00	5.00	3"	75.00	5.50		P.v.c.	Tube-plein		
5.00	8.00	3"	75.00	5.50		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	
8.00	10.00	3"	75.00	5.50		P.v.c.	Tube-decanteur		

REMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	4.50	3"	75.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			
4.50	4.80	3"	75.00	Billes-argile	Compactonite				
4.80	10.00	3"	75.00	Gravier	Graviers de silacq	Gravitaire	Roule	1.50-3.00	