

# DOSSIER TECHNIQUE

## PUITS DE REJET



Charte qualité

Entreprise:	FORALEST-MAURUTTO SAS		
Cliant:	VILLE DE MULHOUSE	04136X1475/R	
Maître d'oeuvre:	BURGEAP 13, rue du Parc 67205 OBERHAUSBERGEN		
Exploitant:	BURGEAP 13, rue du Parc 67205 OBERHAUSBERGEN		

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

**Lieu de l'ouvrage :** Rue de Richwiller ( PILLON )  
68260 KINGERSHEIM

**Coordonnées :** Longitude 007°18'24,82"E Latitude 047°47'8,73"N **Altitude :** 235.00 m

**Nombre de forages :** 1

<b><u>Date début de l'ouvrage :</u></b>	03/03/2014	<b><u>Resp. M. Ouvrage :</u></b>	MME MACEL
<b><u>Date fin de l'ouvrage :</u></b>	05/03/2014	<b><u>Resp. M. Oeuvre :</u></b>	M. MALARTRE
<b><u>Machine :</u></b>	Irsiam CMF	<b><u>Resp. Chantier :</u></b>	M. MAURUTTO

<b><u>Date début pompage :</u></b>	05/03/2014	<b><u>Niveau statique non perturbé :</u></b>	2.54 m
<b><u>Date fin de pompage :</u></b>	06/03/2014	<b><u>Débit Maxi. d'essai :</u></b>	40.00 m3/h
<b><u>Nombre de nappes identifiées :</u></b>	1	<b><u>Rabattement correspondant :</u></b>	0.17 m

**Notes :**