Descriptif du Forage de PARIGNÉ

le 25 et 26/

Compresseur → 12 Bx

- Busage ϕ 165,6 mm

Profondeur	Nature du Sous-sol	Failles Arrivées d'eau	Failles sèches	Temps du Forage ϕ 156 mm (3 m)	Temps du Réalézage ϕ 255 mm (3 m)	Débit d'eau contrôlé	
				en mn.	en mn.		
	granit			2,10			
	pourri	×		2,30			
	Marron			3,10		100 L/h	
	Arène gr.		×	3,24			
			×	3,40			
				4,00		600 L/h	
		×		4,20			
	granit	×		6,15			
	Bleu			5,59			
	↓			7,40			× 1° Soufflage de 6 minutes eau propre
				7,50		1,200 m3/h	
		×		6,40			× 2° eau Trouble.
		×		6,35		3,000 m3/h	
				8,00			× eau Trouble.
				7,30	8,30		
		×		8,20	11,10		× eau Trouble.
		×		9,50	13,30	5 m3/h	
				9,05	13,00		× eau propre.
				8,30	13,50		"
			×	9,10	15,10		×
			×	6,05	11,50		
			×	8,00	14,00		× "
				12,15	22,00		×
				10,30	18,40		
			×	13,00	24,20		× "
			×	12,00	24,10		
				10,30	24,40		
		×		11,09	25,00		×
		×		9,50	21,30	9 m3/h	
		×		11,20	24,05		× "
		×		12,50	34,05	10,8 m3/h	
		×		15,40	46,00	13 m3/h	×
		×		16,30	46,50	14 m3/h	
		×		16,40	47,50	17 m3/h	× "
		×		16,50	48,50	21 m3/h	× eau Trouble.
				15,40			
				14,00			
				14,00		21 m3/h	



Après le Réalézage le débit passe de 21 m3/h à 2

le 27/7/93 Soufflage air lift avec un compresseur de 20 bars 25 m³/h.
partir de 31 m Soufflage en descendant Tous les 6 mètres de 6 mm et au
and 20 mn. puis 20 mn remontant 19,9 mètres de 8 mm et à 37 m - 20 mn.
ntre descente et avant remonter le forage et reste au 24/05 - 14 50 -