



# DOSSIER TECHNIQUE

## FORAGE DE REJET

Q45 78X 0846

Entreprise:	<b>SARL VAN INGEN FORAGES</b>
Client:	<b>MAISON DU BATIMENT</b> 30 RUE FRANCOIS HARDOUIN 37300 JOUE LES TOURS
Maître d'oeuvre:	<b>MAISON DU BATIMENT</b> 30 RUE FRANCOIS HARDOUIN 37300 JOUE LES TOURS
Exploitant:	<b>MAISON DU BATIMENT</b> 30 RUE FRANCOIS HARDOUIN 37300 JOUE LES TOURS

Code National BSS :

N° Déclaration \*\* :

Police de l'eau \* :

\* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

\*\* N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 30 RUE FRANCOIS HARDOUIN  
37100 TOURS

Coordonnées : Longitude 475 468 Latitude 2 269 686 Altitude : 0.00 m  
Zone Lambert 2 carto métrique

Nombre de forages : 1

<u>Date début de l'ouvrage :</u>	17/07/2012	<u>Resp. M. Ouvrage :</u>	MAISON DU BATIMENT
<u>Date fin de l'ouvrage :</u>	26/07/2012	<u>Resp. M. Oeuvre :</u>	ARCHAMBAULT CONSEIL
<u>Machine :</u>	Ecofore 903 99 139	<u>Resp. Chantier :</u>	SARL VAN INGEN

<u>Date début pompage :</u>	27/07/2012	<u>Niveau statique non perturbé :</u>	30.75 m
<u>Date fin de pompage :</u>	02/08/2012	<u>Débit Maxi. d'essai :</u>	50.00 m3/h
<u>Nombre de nappes identifiées :</u>		<u>Rabatement correspondant :</u>	24.71 m

Notes :

2012 37042