



DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE DE CAPTAGE

Q4578X0847

Entreprise: SARL VAN INGEN FORAGES

Client: MAISON DU BATIMENT
30 RUE FRANCOIS HARDOUIN
37300 JOUE LES TOURS

Maître d'oeuvre: MAISON DU BATIMENT
30 RUE FRANCOIS HARDOUIN
37300 JOUE LES TOURS

Exploitant: MAISON DU BATIMENT
30 RUE FRANCOIS HARDOUIN
37300 JOUE LES TOURS

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : 30 RUE FRANCOIS HARDOUIN
37100 TOURS

Coordonnées : Longitude 0 Latitude 0 **Altitude :** 0.00 m
Zone Lambert 1 carto métrique

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 30/09/2012

Resp. M. Ouvrage : MAISON DU BATIMENT

Date fin de l'ouvrage : 05/10/2012

Resp. M. Oeuvre : ARCHAMBAULT CONSEIL

Machine : Ecofore 903 99 139

Resp. Chantier : SARL VAN INGEN

Date début pompage : 26/10/2012

Niveau statique non perturbé : 29.50 m

Date fin de pompage : 16/11/2012

Débit Maxi. d'essai : 30.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :

Rabattement correspondant : 0.00 m

Notes :

2012 37042