

**POMPAGE D'ESSAI****FORAGE D'EAU****Pompage d'essai**

Client:	VILLE DE GEISPOLSHEIM			
Maître d'oeuvre:	GEOTEC			
Lieu de l'ouvrage :	Centre sportif			
	67118	GEISPOLSHEIM		
Profondeur utile du forage:	15.00	m	Niveau repère/sol:	0.00 m
Diamètre de la chambre de pompage:	250	mm	Niveau statique/sol:	3.95 m
Type de la pompe:			Puissance de la pompe:	0 Kw
Diamètre nominal:	4"		Diamètre hors tout de la pompe:	0 mm
Débit maxi de la pompe:	0.00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi:	0 mm
Installée à (profondeur):	0.00	m	Longueur de refoulement:	0 m

Observations :Date et heure de début de pompage le **09/12/2014 à 08:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
09/12/2014	08:01	0h01	10.00	3.99	3.99	0.04	
	08:15	0h15		3.99	3.99	0.04	
	08:30	0h30		3.99	3.99	0.04	
	09:00	1h00		3.99	3.99	0.04	
	09:01	1h01	20.00	4.03	4.03	0.08	
	09:15	1h15		4.03	4.03	0.08	
	09:30	1h30		4.03	4.03	0.08	
	10:00	2h00		4.03	4.03	0.08	
	10:01	2h01	30.00	4.08	4.08	0.13	
	10:15	2h15		4.08	4.08	0.13	
	10:30	2h30		4.08	4.08	0.13	
	11:00	3h00		4.08	4.08	0.13	
	11:01	3h01	40.00	4.13	4.13	0.18	
	11:15	3h15		4.13	4.13	0.18	
	11:30	3h30		4.13	4.13	0.18	
	12:00	4h00		4.13	4.13	0.18	
	13:00	5h00		4.13	4.13	0.18	
	14:00	6h00		4.13	4.13	0.18	
	15:00	7h00		4.13	4.13	0.18	
	16:00	8h00		4.13	4.13	0.18	
	17:00	9h00		4.13	4.13	0.18	