

**POMPAGE D'ESSAI****FORAGE D'EAU**

02351X0342/CPT

Pompage d'essai

Client:	MAIRIE DE DRUSENHEIM			
Maître d'oeuvre:	CEREC			
Lieu de l'ouvrage :	MJC rue du stade			
	67410	DRUSENHEIM		
Profondeur utile du forage:	35.00	m	Niveau repère/sol:	0.00 m
Diamètre de la chambre de pompage:	450	mm	Niveau statique/sol:	2.77 m
Type de la pompe:			Puissance de la pompe:	0 Kw
Diamètre nominal:	4"		Diamètre hors tout de la pompe:	0 mm
Débit maxi de la pompe:	0.00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi:	0 mm
Installée à (profondeur):	0.00	m	Longueur de refoulement:	0 m

Observations :Date et heure de début de pompage le **02/10/2012 à 08:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
02/10/2012	08:01	0h01	10.00	2.87	2.87	0.10	
	08:15	0h15		2.87	2.87	0.10	
	08:30	0h30		2.87	2.87	0.10	
	09:00	1h00		2.87	2.87	0.10	
	09:01	1h01	20.00	2.97	2.97	0.20	
	09:15	1h15		2.97	2.97	0.20	
	09:30	1h30		2.97	2.97	0.20	
	10:00	2h00		2.97	2.97	0.20	
	10:01	2h01	30.00	3.09	3.09	0.32	
	10:15	2h15		3.09	3.09	0.32	
	10:30	2h30		3.09	3.09	0.32	
	11:00	3h00		3.09	3.09	0.32	
	11:01	3h01	40.00	3.22	3.22	0.45	
	11:15	3h15		3.22	3.22	0.45	
	11:30	3h30		3.22	3.22	0.45	
	12:00	4h00		3.22	3.22	0.45	
	12:01	4h01	50.00	3.40	3.40	0.63	
	12:15	4h15		3.40	3.40	0.63	
	12:30	4h30		3.40	3.40	0.63	
	13:00	5h00		3.40	3.40	0.63	
	14:00	6h00		3.40	3.40	0.63	
	15:00	7h00		3.40	3.40	0.63	
	16:00	8h00		3.40	3.40	0.63	
	17:00	9h00		3.40	3.40	0.63	