

**POMPAGE D'ESSAI****FORAGE D'EAU**

02351X0343/RJT

Pompage d'essai

Client:	MAIRIE DE DRUSENHEIM			
Maître d'oeuvre:	CEREC			
Lieu de l'ouvrage :	MJC rue du stade			
	67410	DRUSENHEIM		
Profondeur utile du forage:	18.00	m	Niveau repère/sol:	0.00 m
Diamètre de la chambre de pompage:	400	mm	Niveau statique/sol:	2.66 m
Type de la pompe:			Puissance de la pompe:	0 Kw
Diamètre nominal:	4"		Diamètre hors tout de la pompe:	0 mm
Débit maxi de la pompe:	0.00	m3/h	Hauteur de refoulement maxi:	0 mm
Installée à (profondeur):	0.00	m	Longueur de refoulement:	0 m

Observations :Date et heure de début de pompage le **14/09/2012** à **08:00**

Type de sonde : Sonde de Niveau

Date	Heure	Temps	Débit	Sonde	Niveau/sol	Rabatt.	Observation
14/09/2012	08:01	0h01	10.00	2.68	2.68	0.02	
	08:15	0h15		2.68	2.68	0.02	
	08:30	0h30		2.68	2.68	0.02	
	09:00	1h00		2.68	2.68	0.02	
	09:01	1h01	20.00	2.71	2.71	0.05	
	09:15	1h15		2.71	2.71	0.05	
	09:30	1h30		2.71	2.71	0.05	
	10:00	2h00		2.71	2.71	0.05	
	10:01	2h01	30.00	2.74	2.74	0.08	
	10:15	2h15		2.74	2.74	0.08	
	10:30	2h30		2.74	2.74	0.08	
	11:00	3h00		2.74	2.74	0.08	
	11:01	3h01	40.00	2.76	2.76	0.10	
	11:15	3h15		2.76	2.76	0.10	
	11:30	3h30		2.76	2.76	0.10	
	12:00	4h00		2.76	2.76	0.10	
	12:01	4h01	50.00	2.78	2.78	0.12	
	12:15	4h15		2.78	2.78	0.12	
	12:30	4h30		2.78	2.78	0.12	
	13:00	5h00		2.78	2.78	0.12	
	14:00	6h00		2.78	2.78	0.12	
	15:00	7h00		2.78	2.78	0.12	
	16:00	8h00		2.78	2.78	0.12	
	17:00	9h00		2.78	2.78	0.12	