

## FICHE DOCUMENTATION

AEP DE : la commune

DATES REFERENCES	TITRE NATURE DES ETUDES	RESULTATS	AUTRE CLASSE
14.11.47 G. Milloix OK	Rapport géologique sur l'AEP de Thol les Millières (52)	<p>élaboré en <del>1944</del> octobre 1947</p> <p>2 citernes Grès polwées</p> <p>Sources de la Fontaine aux Dames sur les communes de Vroncourt et Thol. <u>337-2-8</u></p> <p><u>03372X-0007</u> <u>337-2-9</u> Vroncourt</p>	
03.06.1952 A. Kriker OK	Département de Hte Marne Commune de Thol les Millières A.E.P. P.V. d'essai de débit	<p>sur la source n°3 = 18 l/min non captée = 1,08 m³/h (337-2-8)</p> <p>source captée = 12 l/min <u>03372X0007</u> = 0,72 m³/h</p>	
23.09.1952 A. KRITTER OK	Département de Hte Marne commune de Thol A.E.P. P.V. essai de débit	<p>source n°3 = 13 l/min non captée = 0,73 m³/h (337-2-8)</p> <p>source captée = 9,75 l/min <u>03372X0007</u> soit 0,585 m³/h</p>	
18.12.1952 OK	" "	<p>source n°3 = 20 l/min non captée soit 1,2 m³/h <u>03372X0008</u></p> <p>source captée = 16 l/min <u>03372X0007</u> = 0,96 m³/h</p>	
18.09.86 Ph. Jacquemin 9	lettre au Prefet Bureau des Affaires communales	<p>nettoyage du captage intercommunal <u>337-2-9</u></p> <p>et colmatage des drains du A à prolifération des saies-</p> <p>→ voir fiche signalétique à Vroncourt la Côte-</p>	

## FICHE DOCUMENTATION

A E P DE : LA commune

DATES	TITRE	RESULTATS	AUTR
REFERENCES	NATURE DES ETUDES		CLAS:
15.09.84 Conseil municipal ?	Extrait du registre des deliberations du Conseil municipal - Seance du 15.09.84	protection du captage public d'eau potable dessé par le DDA.	