0337 2X 0007
0002

- DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE -
-:-:-:

- DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE -
-:-:-:

- DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE -
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

- COMMUNE DE THOL-les-MILLIERES -
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

- ALIMENTATION EN EAU POTABLE -
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

++ PROCES-VERBAL D' ESSAI DE DEBIT ++
++++++++++++++++++++++++++++++++++

Le 3 Juin 1952, il a été procédé au jaugeage des sources envisagées pour l'alimentation en eau potable de la commune, dites Fontaines aux Dames.

La source captée donnait 12 litres à la minute et l'émergence n°3, non captée donnait 18 litres à la minute soit au total 30 litres à la minute soit 43 m3,200 par 24 heures.

Etaient présents : Messieurs LENE, Conseiller Municipal de THOL, propriétaire du terrain, THIRIET, Secrétaire de Mairie à THOL et KRITTER, Architecte Directeur des Travaux de la commune.