

# RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Commune de Condé les Autry - 08250 Condé les Autry	
Date :	08/11/2006	n° DRIRE : 209/08/06
Affaire suivie par :	Madame Le Maire	
Type de chantier :	Forage de reconnaissance	
Lieu du chantier :	Condé les Autry : PZ 4	

## POMPAGE DE LONGUE DUREE

Date :	09/11/2006	Niveau statique :	2,55					
Heure déb :		Hauteur du repère :	0,7					
Heure fin :		Refoulement :						
Distance piézomètre :		Niveau statique piézo :						
Descente				Remontée				
Temps		ND	Débit	Piézo	Temps		Forage	Piézo
1mn		2,680			1mn			
1mn30		2,680			1mn30			
2mn		2,710			2mn			
2mn30		2,720			2mn30			
3mn		2,725			3mn			
3mn30		2,725			3mn30			
4mn		2,730			4mn			
4mn30		2,730	0,993		4mn30			
5mn		2,730			5mn			
6mn		2,780			6mn			
7mn		2,780	1,150		7mn			
8mn		2,785			8mn			
9mn		2,785	1,165		9mn			
10mn		2,790			10mn			
12mn					12mn			
14mn					14mn			
16mn					16mn			
18mn					18mn			
20mn					20mn			
25mn					25mn			
30mn					30mn			
45mn					45mn			
1h					1h			
1h30					1h30			
2h		2,830	1,130		2h			
3h					3h			
4h		2,840	1,143		4h			

# Pompage de 4h00 sur PZ4 le 09/11/2006

