

02 632x 1017/IRRIG.

DOSSIER TECHNIQUE



FORAGE D'IRRIGATION

Entreprise:	SARL FORAGES DE CHAMPAGNE
Client:	GAEC DE L'ETANG - M. MARTIN
Maître d'oeuvre:	GAEC DE L'ETANG - 10330 BALIGNICOURT

Code National BSS :

N° Déclaration : 755 10 07 349

Lieu de l'ouvrage : Le village - ZD N° 32
10330 ST LEGER SOUS MARGERIE

Coordonnées : X Y Altitude : 0.00 m

Date début de l'ouvrage : 23/05/2007 Resp. M. Ouvrage : EARL MARTIN

Date fin de l'ouvrage : 24/05/2007 Resp. M. Oeuvre :

Machine : FRASTE Responsable Chantier : CAIN

Date début pompage : 24/05/2007 Profondeur hydrostatique/sol : 10.40 m

Date fin de pompage : 24/05/2007 Débit Maxi. d'essai : 90.00 m³/h

Rabattement correspondant : 7.10 m

Notes : Capot fermeture acier - Trousse pour cimentation à 4.80 m
Niveau moyen

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'IRRIGATION



Client:	GAEC DE L'ETANG - M. MARTIN
Maître d'oeuvre:	GAEC DE L'ETANG - 10330 BALIGNICOURT
Lieu de l'ouvrage :	Le village - ZD N° 32
	10330 ST LEGER SOUS MARGERIE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	1.00	Terre végétale
1.00	7.00	Craie blanche - petits blocs
7.00	12.00	Craie fissurée blanche
12.00	18.00	Craie grise dure - petits blocs
18.00	27.00	Craie grise dure - passage petits blocs
27.00	32.00	Craie grise argileuse
32.00	35.00	Argile crayeuse
35.00	40.00	Marnes crayeuses

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	40.00	15"3/4	400.00	ROTARY	EAU-CLAIRE

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature matériau	Type	Slot	Vide %
-0.50	10.00	12"3/8	315.00	8.00		P.V.C.	TUBE-PLEIN		
10.00	40.00	12"3/8	315.00	8.00		P.V.C.	FENTE	3.00	15

REPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	4.80	12"3/8	315.00	CIMENT	CPA 55	Gravitaire	Roule	5.00-10.00	0.30