

VILLE DE REIMS

LABORATOIRE
MUNICIPAL ET REGIONAL

59, Bd Dauphinois, 51100 REIMS

TEL : 26.84.51.51

*Agréé par le Ministère de la Santé
pour le contrôle sanitaire des EAUX*

Bulletin d'analyse n° 92-2075-1514

02615x0110/FR 92

ANALYSE D'UN ECHANTILLON D'EAU - prélèvement n° 30545

COMMUNE : ST LOUP DE BUFFIGNY

Origine : Forage de reconnaissance

Remis le 24 juillet 1992 par le Centre Hospitalier Général de TROYES

pour le compte de : C.P.G.F., LE PECQ

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE CONTROLE DES EAUX
101 avenue Anatole France
10003 TROYES CEDEX

Antimoine	< 5	µg/l
Argent	< 1	µg/l
Arsenic	< 5	µg/l
Baryum	18	µg/l
Bore	< 25	µg/l
Cobalt	< 5	µg/l
Nickel	< 5	µg/l
Agent de surface	< 10	µg/l
Indice phénol	< 10	µg/l

Pour une eau destinée à la consommation, résultats satisfaisants.

REIMS, le 11 août 1992
Le Directeur du Laboratoire,



VILLE DE REIMS

LABORATOIRE
MUNICIPAL ET REGIONAL

59, Bd Dauphnot, 51100 REIMS

TEL : 26.84.51.51

*Agréé par le Ministère de la Santé
pour le contrôle sanitaire des EAUX*

Complément au bulletin d'analyse n° 92-2075-1514

ANALYSE D'UN ECHANTILLON D'EAU

COMMUNE : ST LOUP DE BUFFIGNY

ORIGINE : Forage de reconnaissance

Remis le 24 juillet 1992

pour le compte de : C.P.G.F., LE PECQ

Pesticides organochlorés

H C B	< 2	ng/l
α H C H	< 2	ng/l
β H C H	< 2	ng/l
Lindane	< 2	ng/l
Heptachlore	< 2	ng/l
Aldrine	< 4	ng/l
Dichlofluanide	< 5	ng/l
Heptachlorepoxyde	< 2	ng/l
Endosulfan	< 4	ng/l
pp' D.D.E.	< 5	ng/l
Dieldrine	< 4	ng/l
op' D.D.D. (T.D.E.)	< 5	ng/l
op' D.D.T.	< 5	ng/l
pp' D.D.D. (T.D.E.)	< 5	ng/l
pp' D.D.T.	< 5	ng/l

Hydrocarbures polycycliques Aromatiques

Fluoranthène	< 10	ng/l
Benzo (3,4) fluoranthène	< 5	ng/l
Benzo (11,12) fluoranthène	< 5	ng/l
Benzo (3,4) pyrène	< 5	ng/l
Benzo (1,12) pérylène	< 20	ng/l
Indeno (1, 2, 3- cd) pyrène	< 10	ng/l

Pesticides organophosphorés

Parathion méthyl	< 0,01	μ g/l
Parathion éthyl	< 0,01	μ g/l
Malathion	< 0,01	μ g/l
Diethion	< 0,01	μ g/l

Herbicides

Atrazine	< 0,01	μ g/l
Simazine	< 0,01	μ g/l
Propazine	< 0,01	μ g/l

Polychlorobiphényles

exprimés en P.C.B. 6,5 < 100 ng/l

Résultats satisfaisants.

REIMS, le 11 août 1992
Le Directeur du Laboratoire,

VILLE DE REIMS

LABORATOIRE
MUNICIPAL ET REGIONAL

59, Bd Dauphinot, 51100 REIMS

TEL : 26.84.51.51

*Agréé par le Ministère de la Santé
pour le contrôle sanitaire des EAUX*

Complément au bulletin d'analyse n° 92-2075-1514

COMMUNE : ST LOUP DE BUFFIGNY

Origine : Forage de reconnaissance

Remis le 24 juillet 1992

pour le compte de : C.P.G.F., LE PECQ

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

1,1 dichloroéthène	< 10	µg/l
Dichlorométhane	< 100	µg/l
1,2 dichloroéthène	< 100	µg/l
1,1 dichloroéthane	< 200	µg/l
Chloroforme	< 1	µg/l
1,1,1 trichloroéthane	< 0,1	µg/l
Tétrachlorure de carbone	< 0,05	µg/l
1, 2 dichloroéthane	< 200	µg/l
1, 1, 2 trichloroéthane	< 0,1	µg/l
Bromodichlorométhane	< 0,5	µg/l
Tétrachloréthène	< 0,1	µg/l
Dibromochlorométhane	< 1	µg/l
Bromoforme	< 3	µg/l
1, 1, 2, 2, tétrachloroéthane	< 10	µg/l

Résultats satisfaisants.

REIMS, le 11 août 1992
Le Directeur du Laboratoire,



