

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Société BALESTRA	
Date :	29/01/03	n° DRIRE : Voir client
Affaire suivie par :	Monsieur GRAZIATO	
Type de chantier :	Forage pour contrôle de nappe du bassin d'infiltration	
Lieu du chantier :	Mourmelon Aval	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de	Méthode		Entre Ø	et Ø
		ciment	Gravité	Tube		
0,00	4,00	Prompt	x		150	125
4,00	4,50	Jupe			150	125

POMPAGE	NS (m) :	8,17	Gôte / Sol (m):	0,6	Pompe :
----------------	----------	------	-----------------	-----	---------

ND (m)	Q (m3)	Temps
8,52	6,00	1h50
Acidification :	0 tonne(s)	
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m ³)	Temps
8,52	6,00	1h50
Débit spécifiques		
Q' =	17,14	m ³ / h / m

Observations :

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.