

POMPAGE D'ESSAI : Suivi de la descente

P84-2

DESIGNATION : PLANCY

TYPE DE L'ESSAI : - par palier -

- à débit constant - Durée 4h

DATE DE L'ESSAI : Le 5/12/84

POMPE : Surface

DISPOSITIF DE MESURE DE DEBIT : Compteur à Fil-à-L

DISTANCE DE REJET : 60m

REPERE : +0,30

PIEZOMETRE : 2 Neau

Date et heure	Temps de pompage	tp (en s)	Niveau du plan d'eau (en m)	P rabattement (en m)	Débit mesuré	Observations
	0		0,82			
	15 "					
	30 "					
	45 "					
	1'	60	1,70	0,88		
	1'30					
	2'	120	1,74	0,92		
	2'30					
	3'	180	1,76	0,94		
	3'30					
	4'	240	1,78	0,96		
	5'	300	1,81	0,99		
	6'	360	1,83	1,01		
	7'	420	1,85	1,03		
	8'	480	1,86	1,04		
	10'	600	1,86+	1,04+		eau blanche
	12'	720	1,87	1,05	0,13,600	
	15'	900	1,87	1,05		
	20'	1200	1,87+	1,05		
	25'	1500	1,88	1,06		
	30'	1800	1,88	"		Température eau 10,8
	40'	2400	1,88+	"		" extérieur 11,6
	50'	3000	"	"		
	1H	3600	1,89	1,07		
	1H 15	4500	1,89	"		
	1H 30	5400	1,90	1,08		
	1H 45	6300	1,90	"		
	2H	7200	1,90+	"		
	2H 30	8000	1,90+	"		
	3H	10800	1,91	1,09		
	3H 30	11600	"	"		
	4H	14400	1,92	1,10	13,8 m ³ /h	eau blanche

