

00695X0126

Monsieur le Maire
de
CHALANDEY - ELAINE
05160 ELAINE

- 3 JUIL. 79-008076

F 3002 - JME/PM- n°
Enquête périmètre de protection
des puits.

Monsieur le Maire,

Suite à l'enquête effectuée le 8 Juin 1979 sur votre puits d'alimentation en eau potable à ELAINE et aux résultats des analyses chimiques du mois de Juin, il s'avère que la station de pompage dans laquelle se trouve le puits ne présente pas toutes les garanties de salubrité.

Ceci peut être la cause de la qualité moyenne de votre eau.

Il vous est donc demandé de faire procéder le plus rapidement possible à un nettoyage complet de la station de pompage et à sa désinfection, ainsi qu'à une remise en état du périmètre de protection immédiat.

Il serait également souhaitable que vous procédiez à un nettoyage et à un déscol-matage du puits afin d'en augmenter le débit.

Je vous saurais gré de bien vouloir m'informer lorsque les travaux de nettoyage seront terminés pour pouvoir convoquer le Géologue Officiel.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

M. le Maire

le 22 mai 1919

D. 33 / 10000

le Maire de Chalandry Elais.

Monsieur le Préfet Départemental de l'Agriculture
Rue du Petit Bois
Charleville Mézières


Objet: Intervention du géologue officiel dans le cadre du
POS.

Monsieur le Préfet,

Dans le cadre de la consultation des services avant
mise à l'enquête du POS de la commune, j'ai l'hon-
neur de solliciter l'intervention du géologue officiel
pour déterminer les périmètres de protection des fruits
d'alimentation en eau de l'agglomération.

Je sollicite également l'intervention du service
des eaux dans le but d'effectuer une analyse
chimique de type 1.

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression
de mes salutations distinguées.



Le Maire
Hollotz