

COMMUNE DE : ALLICHAMPS

FICHE DOCUMENTATION

AEP DE : LOUVENONT ET ALLICHAMPS

0264 3X0042

DATES	TITRE	RESULTATS	AUT CLA
REFERENCES	NATURE DES ETUDES		
5/10/56 V. STCHEPINSKY	<p>RAPPORT GEOLOGIQUE SUR L'AEP DES COMMUNES DE LOUVENONT ET ALLICHAMPS</p> <p>besoins actuels : $45 \text{ m}^3/\text{j}$ } $X = 738,63$ $Y = 48,66$ $Z = 152$ la source d'Allichamps donne $75 \text{ à } 100 \text{ m}^3/\text{j}$ →</p> <p>• Dans le cadre d'un syndicat Louvenont-Allichamps il faut augmenter son débit de 25 m³ environ</p> <p>↳ création d'un nouveau puits à l'ouest de la source captant les sable aptien sup, ce qui entraîne une profondeur de l'ordre de 7m.</p> <p>• Si les 2 communes restent indépendantes : prage d'un nouveau puits à Louvenont (profondeur : 13 à 15 m) - à l'ouest du village (z : 175 m) entre les Basses Foulées et la cote Boisseau.</p>	264-3-0042	