

AQUIFOR

TEL.: 0558828779
FAX.: 0558828461

VILLE D'EYSINES
BP 9

33 326 EYSINES

N° du forage 391

Date: Jeu 13 Déc 2001

Date du Forage 11/12/01

Lieu du Forage EYSINES - STADE PINSAN

Profondeur du forage 55 ml

Diametre du forage 8,5"

Diametre du Tubage 112/125

Longueur de la crépine 24 m

Ouverture Fente 0,5 mm

Position de la crepine de 27 à 51 m

Gravillon 2000 Kqs

Niveau statique 19 m

Niveau dynamique 20 m

Debit 10 m³/h

Autres opérations

FORAGE A LA TARRIERE 4 m en ø 250
TUBAGE ACIER ø 220 : 4 m + cimentation
ESSAIS DE TUBAGE EN ø 180 POSÉ DANS LA ZONE DES 19
M (décharge)
REMONTÉE DU TUBAGE
REFORAGE EN 8,5" ET TUBAGE EN 112/125
MISE EN PLACE D'UN BOUCHON ÉTANCHE (peltonite) de 23
à 24 m.

~~Perte Totale~~ a 19m

G. Borneau.

Coupe du terrain

Niveau zero

profondeur en
MI

