

0407-110025

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA SANTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DE LA HAUTE-MARNE

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE

SEANON DU 9 MAI 1955

.....

VITRY-en-MONTAGNE - Projet d'alimentation en eau potable

Rapporteur : M. l'Ingénieur en Chef du Génie Rural.

91 habitants

115 têtes de gros bétail.

Besoins totaux évalués à 22 m³.

Situation actuelle :

Un captage ancien (Source de la Fontaine) dessert par gravité trois fontaines. Canalisation en mauvais état.

Une autre source plus éloignée (Source de la Cornelle) a un débit plus important.

Le projet prévoit l'amélioration du captage ancien, l'installation d'un réservoir de 100 m³ immédiatement après, et un réseau de distribution avec branchement particulier.

Une réserve incendie est également prévue.

L'enquête géologique de M. MATHIEU (20/2/1951) est favorable à l'utilisation des deux sources.

Les analyses du laboratoire de DIJON concluent : "eau de bonne qualité au point de vue chimique et bactériologique" (8/11/1954).

Le Conseil d'Hygiène donne un avis favorable au projet.

.....

POUR EXTRAIT CONFORME,

CHAUMONT, le 18 Mai 1955

Le Président,