


03354X0052

FORAGES et POMPAGES - de CHAMPAGNE

PUITS FILTRANTS · FORAGES BÉTONNÉS

PIEUX FORÉS · POMPES · SONDAGES



107 Rue Nationale
10100 SPARS LES ROMILLY
(25) 24 35 52
R C 63 A 243

FORAGE D'ENGENTE

ESSAIS DE DEBIT

Par groupe immergé Guinard 90 m³/H.

Pose du groupe à 24 m. sous TN

Refoulement par tuyaux irrigation \varnothing 100 - longueur 90 m.
Bac de contrôle 500 litres

Déversement rivière

Contrôle de 4 PZ par sonde électrique

Essais de débit 48 heures

Essais de débit par paliers
(rapport transmis S R A E)

Tête de puits en ciment étanche \varnothing 1200 - extérieur 1500

Reprise à moins 1,50 sous TN

Pose de 2 manchettes - prises dans la masse de béton pour
raccordement pompes avec sorties brides

Margelle de fermeture 15 cm. épaisseur avec capot Foug -
cheminée de ventilation et échelle

Remblai en talveg sur le pourtour de la tête

