

AEP DE

Syndicat de Gye - Neuville

Des tranches	TITRE Nature des études	Résultats	Autres class.
11/10/46 P. ARDARD	Commune de Neuville - sur - Seine Etude Pédagogique. - Besoins actuels: 58 m <sup>3</sup> /jour - Alimentation actuelle: puits de 8 à 10 m sans traitement. - Projet d'un puits dans les alluvions lieu dit "St Jacques", rive gauche - Périmètre de protection.	Ø 1m50 - puits: 8 à 9 m.	
11/10/46 P. ARDARD	Commune de Gye - sur - Seine Etude Pédagogique. - Besoins actuels: 88 m <sup>3</sup> /jour - Alimentation actuelle: puits de 8 à 10 m sans traitement etc - Présence d'urgence sources - Projet d'un puits dans les alluvions au "Poteau" à commencement sur Rive Gauche - Périmètre de protection.	debt trop faible - Ø 1m50 - puits: 8 à 9 m.	
11/02/58	PV des Essais de Débit effectués sur l'ouvrage ris à Gye - sur - Seine - Caractéristiques techniques du puits - Pompage d'essai du 11/02/58	cf fiche signalétique.	
01/82 M. KERJEAN	Syndicat Intercommunal d'AEP de Gye/Seine Neuville, Buxaul et Couteron - Commune de Gye / Seine Détermination des périmètres de protection du captage d'AEP. - Caractéristiques du captage - Rappel de l'essai de débit du 11/02/58 - Définition des périmètres de protection - - Plan de situation du captage.	cf fiche signalétique	