

POMPAGE D'ESSAI: Suivi de la descente

Commune: (10) POLISOT

Désignation: forage F2

Date de l'essai: 14-02-1990

Essai par puits n° 1/4

Pompes: 4"

Durée: 15 mn

Dispositif de mesure des débits: orau BT

Répère: tube pvc à 0,36

Distance de rejet: 50m

Piézomètre

03345X0059

Date et heure	Temps de pompage	Niveau d'eau (en m)	Débit mesuré	Piézomètre	Observations
	0	4,35			
	30s	4,66			
	1mn	5,06			eau sale
	1mn30s	5,39			
	2mn	5,41			
	2mn30s	5,36			
	3mn	5,25	393 l/h		
	4mn	5,23			
	5mn	5,18			
	6mn	5,14			
	8mn	5,12			
	10mn	5,03			
	12mn	4,95	393 l/h		
	15mn	4,94			ouverture vanne
	20mn				
	25mn				
	30mn				
	40mn				
	50mn				
	1h				
	1h10				
	1h20				
	1h30				
	1h45				
	2h				

POMPAGE D'ESSAI: Suivi de la descente

Commune: 10 POLISOT

Désignation: F 2

Date de l'essai: 14-02-90

Essai par parties n°: 2/4

Pompe:

Durée: 15mn

Dispositif de mesure des débits:

Répère:

Distance de rejet:

Piézomètre:

Date et heure	Temps de pompage	Niveau d'eau (en m)	Débit mesuré	Piézomètre	Observations
	0	4,94			
	30s	5,19			eau sale
	1mn	5,30			
	1mn30s	5,39			
	2mn	5,45			
	2mn30s	5,50			
	3mn	5,53			
	4mn	5,57+			
	5mn	5,59			
	6mn	5,62	720 l/h		eau sale
	8mn	5,62			
	10mn	5,62			
	12mn	5,61			
	15mn	5,61	720 l/h		ouverture vanne
	20mn				
	25mn				
	30mn				
	40mn				
	50mn				
	1h				
	1h10				
	1h20				
	1h30				
	1h45				
	2h				

POMPAGE D'ESSAI: Suivi de la descente

Commune: (10) POLISOT

Désignation: F2

Date de l'essai: 14-02-90

Essai par puits n°: 3/4

Pompe:

Durée: 2h30

Dispositif de mesure des débits:

Répère:

Distance de rejet:

Piézomètre:

Date et heure	Temps de pompage	Niveau d'eau (en m)	Débit mesuré	Piézomètre	Observations
	0	5,61			
	30s	6,10			
	1mn	6,47			
	1mn30s	6,88			eau sale
	2mn	7,20			
	2mn30s	7,52+			
	3mn	7,81+			
	4mn	8,25			
	5mn	8,63	1,94 m³/h		
	6mn	8,95			
	8mn	9,35			
	10mn	9,68			
	12mn				
	15mn	10,00			
	20mn	10,14	1,9		
	25mn	10,20			
	30mn	10,20			
	40mn	10,25			eau claire
	50mn	10,26			
	1h	10,25	1,9		
	1h10	10,18			
	1h20	10,05			
	1h30	10,04	1,9		
	1h45	10,06			
	2h	10,20			
	2h30	10,26	1,9 m³/h		eau claire - ouverture vanne

POMPAGE D'ESSAI: Suivi de la descente

Commune: (10) POLISOT

Désignation: F2

Date de l'essai: 14-02-1990

Essai par parties n°: 4/4

Pompe:

Durée: 1h

Dispositif de mesure des débits:

Répère:

Distance de rejet:

Piézomètre:

Date et heure	Temps de pompage	Niveau d'eau (en m)	Débit mesuré	Piézomètre	Observations
	0	10,26			
	30s	11,12			
	1mn	11,79			
	1mn30s	12,49			
	2mn	12,98			
	2mn30s	13,52			
	3mn	13,96			
	4mn	14,48			
	5mn	15,23			Eau claire
	6mn	15,92			
	8mn	17,14			
	10mn	18,16			
	12mn	19,74			Eau sale
	15mn	21,90	2,3 m³/h		
	20mn	24,07			
	25mn	25,87			
	30mn	27,28			
	40mn	29,69			Vannage
	50mn	28,24	2,0 m³/h		Eau claire
	1h	26,10	2,0 m³/h		Prélèvement type I. Arrêt pompe
	1h10				
	1h20				
	1h30				
	1h45				
	2h				