

03694X0001

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
SERVICE DU GENIE RURAL
DEPARTEMENT DE L'AUBE

COMMUNE DE BRAGELOGNE

PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

PROCES VERBAL DE MESURE DE DEBIT

6/11/64

L'an mil neuf cent soixante quatre et le 6 novembre
Nous soussigné GAULTIER Claude Ingénieur du Génie Rural.
Assisté de M. le Maire de BRAGELOGNE et de BEAUVOIR-sur-SARCE.
et en présence de M. les Conseillers Municipaux

Avons procédé à la mesure de débit du puits dit de la Commune
apparaissant dans les parcelles n° Section du Cadastre et
appartenant à la Commune de BRAGELOGNE

CONDITIONS DE L'OPERATION

ETAT DE L'ATMOSPHERE : Ciel Brumeux

MODE OPERATOIRE : Jaugeage au fût de 110 l en 15 secondes soit :

7.35 l/s // 26.4 m³/h

RESULTATS OBTENUS : Hauteur du niveau d'eau par rapport à la margelle
h = 5.13 m

Hauteur d'eau stabilisée dans le puits à h = 3.47m

Désignation des points d'eau	Température		Débit		Observa- tions
	Air	Eau	L/M	M3/J	
	11° C	12° C	438 litres par mi- nute.	635 m ³ par jour.	

Fait à Bragelogne le 6/11/64

85