

Dates Références	TITRE Nature des études	Résultats	Autres Class.
20/10/48 R. ARBARD	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Nouveau projet d'AEP de la Commune des Riceys Etude hydrogéologique </div> <ul style="list-style-type: none"> - Besoins "actuels" : - Puits : 205 m³/jour - etc : 312 " - Alimentation "actuelle" : puits de 7a Bm. - Captage "actuel" ou l'adit "Poulleret" → puits : 30 m - p. insignifiant ↳ Abandon. - Nouveau projet de captage (3 solutions) <ul style="list-style-type: none"> - Alluvions → Puits "les Pie Collet" → puits 4 ou 5 m - Dans les calcaires → " → 15 à 20 m + galeries - Source du rameau du Vanage 		
6/10/53	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PV des Essais de Débit effectués sur l'ouvrage n° 1 à "les Riceys". </div> <p>Captage constitué de 2 ouvrages P₁ & P₂</p> <ul style="list-style-type: none"> - Caractéristiques techniques de P₁ 370-1-15 P₁ → - Pompage d'essai sur P₁ du 20/08/53 → - Caractéristiques techniques de P₂ 370-1-15 P₂ → - Pompage par palier du 20/08/53 → 	<p>03701K0015</p> <p>cf fiche signalétique -</p> <p>cf fiche signalétique -</p>	
31/01/57	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Commune des Riceys - AEP </div> <ul style="list-style-type: none"> - Mise en place du réseau de distribution (projet) <ul style="list-style-type: none"> → réservoir de 500 m³ → utilisation des 2 puits périphériques 370-1-15 P₁ et P₂ → station de pompage sur P₁ 	<p>03701K0024</p>	
10/87 SPAE - CA P. FROIENT	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Commune de Les Riceys - Rapport d'enquête hydrogéologique relative à l'agrandissement du cimetière communal. </div> <ul style="list-style-type: none"> - AEP : captage de Magny 370-1-15 P₁ et P₂ 		