

0335 6X007

SERVICE DU GENIE RURAL  
-:-:-  
CIRCONSCRIPTION DE CHAUMONT  
-:-:-  
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE  
-:-:-

COMMUNE DE : SILVARGURES

ESSAI DE DEBIT *du* 3.10.62  
-:-:-

Etaient présents :

MM. : GUEY-  
DECOURCELLES  
FULGENCE

Début de pompage - Date : 3.10.62  
Heure : 9<sup>h</sup> 45<sup>mn</sup>

Fin de pompage - Date : 3.10.62  
Heure : 13<sup>h</sup>

Niveau statique : -0.85 du sol -

Niveau dynamique :


av/pompage 60 m<sup>3</sup>/h : -1.15 du sol

~~Débit~~ :

av/pompage 90 m<sup>3</sup>/h : -1.35 du sol (Signatures)

remontée 2 fois pompage = 5 minutes -

- Désignation du lieu -  
- Schéma de l'ouvrage -(cotes)-



a = avant pompage

b = pendant pompage à 60 m<sup>3</sup>/h -

c = pendant pompage à 90 m<sup>3</sup>/h -

*[Signature]*

u