

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'HYGIENE

SEANCE DU 19 DECEMBRE 1962

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

- Commune ~~ou commune~~ de SILVANOUVRES

- Rapporteur : M. l'Ingénieur en Chef du Génie Rural

- Besoins en eau : habitants :	60 l x	116	=	6 960 l
Gras bétail :	50 l x	245	=	12 250 l
Petit bétail :	5 l x		=	
Arrosage :			=	

TOTAL 19 210 l

Marge de sécurité 30 % 5 763

24 973

25 m³/jour

- Alimentation actuelle : assurée par puits creusés à faible profondeur dans la nappe phréatique du village

- Point d'eau proposé : ~~sources~~ dans les alluvions de l'Aube - ~~extension du réseau~~ puits

débit

100 m³/heure

- Avis du Géologue : Rapport de M. STCHEPINSKY
 en date du 3 Juillet 1961
 avis : favorable

Périmètre de protection : interdiction de fumer les terres dans un rayon de 50 m, sauf au Nord (aval) où on peut se contenter de 5 m

.../...