

PONTS ET CHAUSSÉES - DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE

SERVICES ORDINAIRE - NAVIGATION - BASES AÉRIENNES
82, RUE DU COMMANDANT HUGNY - CHAUMONT

TÉLÉPHONE 788
1051-1052-1053 789
790

M. ANTOINE
M. DUMINY

INGÉNIEUR EN CHEF



Monsieur le Directeur
du Bureau de Recherches Géologiques
Géophysiques et Minières
74, rue de la Fédération
PARIS (15°)

V/RÉFÉRENCE GM/GL

V/LETTRÉ DU

N/RÉFÉRENCE NB.01 - C.01

n° B 9097 du 27/I/58

OBJET : Base Aérienne de Chaumont-Semoutiers
Forages d'alimentation en eau

CHAUMONT, LE 31 JAN 1958

Monsieur le Directeur,

En réponse à votre lettre citée en référence, j'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint un plan au 1/5.000° définissant l'implantation des quatre forages exécutés successivement entre 1951 et 1954 pour l'alimentation en eau de la Base Aérienne de Chaumont-Semoutiers.

Les renseignements contenus dans ma lettre du 8 Décembre 1953 comportant plusieurs erreurs ou omissions, je vous indique ci-dessous la situation définitive et précise de ces forages:

1° forage (entreprise BACHY à Paris)

03365X0004

Date d'exécution: Décembre 1951 - Janvier 1952

Profondeur : 124,59m

Diamètre : \emptyset 325mm

Niveau statique: -30m

Débit actuel: 20/25m³/heure

Cote de l'orifice: 304m,20 (N.G.F.)

2° forage (Entreprise BACHY à Paris)

03365X0006

Date d'exécution: Mai à Juin 1952

Profondeur : 211m

Pas d'eau : forage abandonné

Cote de l'orifice: 307,20m (N.G.F.)

.../...

3° forage (à quelques mètres du précédent)

0336SX0007

Exécuté par les Services Américains en Avril-Mai 1953

Profondeur: 176,50m
Diamètre: \emptyset 250mm
Niveau statique: 18,90m
Débit ancien: 15m³/h
Débit actuel: 25m³/h
Cote de l'orifice: 305,80m (N.G.F.)

Le débit de ce forage a été amélioré en 1957 par acidification.

4° forage (Sté BEARNAISE à Poitiers)

0336SX0005

Date d'exécution: Septembre 1953 - Avril 1954

Profondeur: 115,12m
Diamètre: \emptyset 400mm
Niveau statique: 32,50m
Débit (aux essais): 10-15m³/h
Cote de l'orifice: 305m (N.G.F.)

Je précise que seuls les forages n° 1 et 3 sont actuellement en exploitation.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments distingués.

P.J.: 1 plan

