

N° SGN :36910030

Nom de Fichier :BERN01

Localisation :BERNON

Coordonnées Lambert (I) :

Unité de distribution :COM.BERNON

X :723.29

Y : 34.20

Z :146

PRODUCTIVITE - EXPLOITATION

. Type d'ouvrage :P
 . Profondeur : 15.8 m
 . Aquifère :HAU
 . Débit spécifique : 2 m³/h/m
 . Débit exploitable : 9 m³/h *
 . Prélèvements : 30 m³/j

Classe de
 PRODUCTIVITE :

QUALITE BACTERIOLOGIQUE
(avant traitement)

Classe de QUALITE
 BACTERIOLOGIQUE :

ENVIRONNEMENT-VULNERABILITEsites polluants potentiels

-Agglomération à 1 Km en amont
 -Route D.89 à 200 m

Classe de
 VULNERABILITE :

Appréciations Générales

P.E.	E.V.	Q.B.	P.C
A	B	C	B

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

PARAMETRE	MOYENNE	MAXI
pH	7.12	7.45
TUR.	8	36
COND.	519	559
TH	31.8	37.2
TAC	26.0	27.0
Ca	102.3	109.2
Mg	16.4	21.0
Na	4.6	4.6
K	1.55	1.55
NH ₄	0.000	0.000
Fe	0.025	0.150
Mn	0.003	0.005
Cl	12.1	14.5
SO ₄	31.1	45.0
NO ₂	0.00	0.02
NO ₃	19.4	24.0
PO ₄	0.147	0.250

Classe de
 QUALITE
 PHYSICO-CHIMIQUE

OBSERVATIONS