

DATE: 1.05.89

COMMUNE: BERNON

~~comm. Bernon~~
comm. Bernon

Visite de TERRAIN TYPE

03691X0030

03691X0032

① Implantation du captage.

- Lieu cartographique.
- Accès - chemin piézo.

② Equipement.

21. Puits ou forage :
- nature béton
 - profondeur
 - margelle béton
 - Diamètre ≈ 1.50

22. Equipement :
- description de l'aménagement externe:
 - Pompes: immergées

③ Eaux.

- débit extrait: 80 à 100 m³/j
- modalité d'extraction: pompes - javelisation
- Adduction: ²⁰refolement réservoir
- Traitement: Javel.
- Niveau piézo: NS = 3.15 / rebord métal intérieur
- Prélèvement.

Rebord = +0.32/80l

6.5

3.25 km

.10 / 3250 =

