

VILLE DE REIMS

**LABORATOIRE
MUNICIPAL ET RÉGIONAL**

59, Bd Dauphinot, 51100 REIMS

TEL : 26.84.51.51

*Agréé par le Ministère de la Santé
pour le contrôle sanitaire des EAUX*

Bulletin d'analyse n° 94-3535-3324

ANALYSE D'UN ECHANTILLON D'EAU - CHAP 94-0175

COMMUNE : LES RICEYS

Origine : PZ 3

Prélevé et remis le 23 novembre 1994

pour le compte de : ANTEA

12 rue Clément Ader

B.P. 27

51051 REIMS CEDEX

Conductivité à 20°C	446	µS/cm
Ammonium (NH ₄ ⁺)	< 0,1	mg/l
Nitrites (NO ₂ ⁻)	0,03	mg/l
Nitrates (NO ₃ ⁻)	11	mg/l
Fluor	148	µg/l
Fer	< 50	µg/l
Manganèse	1	µg/l

- Pesticides organophosphorés :

. Parathion méthyl	< 0,01 µg/l
. Parathion éthyl	< 0,01 µg/l
. Diazinon	< 0,01 µg/l
. Fenitrothion	< 0,01 µg/l
. Fenthion	< 0,01 µg/l
. Ethion	< 0,01 µg/l

- Herbicides :

		<u>Norme C.E.E.</u>	<u>Niveau guide OMS</u>
. Atrazine	< 0,01 µg/l	0,10 µg/l	2 µg/l
. Simazine	< 0,01 µg/l	0,10 µg/l	2 µg/l
. Terbuméton	< 0,02 µg/l		
. Terbutylazine	< 0,01 µg/l		
. Prométryne	< 0,03 µg/l		

REIMS, le 12 décembre 1994
Le Directeur du Laboratoire,