

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	SUCRERIE DE CONNANTRE	
Date :	07/09/00	n° DRIRE :
Affaire suivi par :	Mr DUVAL	
Type de chantier :	Piézomètre de contrôle Pz1.bis	
Lieu du chantier :	Connantre enceinte usine	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	3,00	Prompt	x		160	140
3,00	3,10	Jupe			160	140

POMPAGE

NS (m) :

8,8

Côte / Sol (m) :

Pompe : 5 m³/h

ND (m)	Q (m3)	Temps
9,40	5,72	12'
9,40	5,70	26'
9,40	5,72	40'
9,40	5,73	1 h
Acidification :		0 tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
9,40	5,70	1 h 30
Débit spécifiques		
Q' =	9,50	en m³ / h

Observations :

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.