

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61
Client :	SUCRERIE DE CONNANTRE	
Date :	28/08/00	n° DRIRE :
Affaire suivi par :	Mr DUVAL	
Type de chantier :	Piézomètre de contrôle D1	
Lieu du chantier :	Angluzelle-Courcelles et Ognès	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de	Méthode		Entre Ø	et Ø
		ciment	Gravité	Tube		
0,00	3,00	CPJ45	x		160	140
3,00	3,10	Jupe			160	140

POMPAGE	NS (m) :	13,1	Côte / Sol (m):	Pompe :	5 m³/h
----------------	----------	------	-----------------	---------	--------

ND (m)	Q (m3)	Temps
14,24	1,10	5'
14,26		40'
14,32	1,01	1 h
14,36		1h 30
Acidification :	0	tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
14,32	1,01	1 h 30
Débit spécifiques		
Q' =	0,83	en m ³ / h

Observations :

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.