

三

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61
Client :	SUCRERIE DE CONNANTRE	
Date :	30/08/00	n° DRIRE :
Affaire suivi par :	Mr DUVAL	
Type de chantier :	Piézomètre de contrôle E1	
Lieu du chantier :	Salon	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de	Méthode		Entre Ø	et Ø
		ciment	Gravité	Tube		
0,00	3,50	Prompt	x		160	140
3,50	3,60	Jupe			160	140

POMPAGE	NS (m) :	13,3	Côte / Sol (m):	Pompe :	5 m³/h
----------------	----------	------	-----------------	---------	--------

Pompe : 5 m³/h

ND (m)	Q (m3)	Temps
16,40	4,92	5'
16,50		38'
16,70		1 h
16,70	4,99	2 h
Acidification :	0	tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
16,70	4,99	2 h
Débit spécifiques		
Q' =	1,47	en m ³ / h
<u>Observations :</u>		

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.