

DE

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	SUCRERIE DE CONNANTRE	
Date :	28/08/00	n° DRIRE :
Affaire suivi par :	Mr DUVAL	
Type de chantier :	Piézomètre de contrôle D2	
Lieu du chantier :	Angluzelle-Courcelles et Faux Fresnay	

TERRAIN

[illegible]

FORAGE

Profondeur finale :	26,00
---------------------	-------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	34,00	160	Tarrière	à sec

TUBAGE _____

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,10	8,10	140	3	PVC		x
8,10	32,10	140	3	PVC	3 mm	