



01087X408
CAPT



Charte qualité

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'ALIMENTATION POUR PAC

Entreprise:	SARL FORAGES DE CHAMPAGNE
Client:	COMMUNE DE BOULT SUR SUIPPE
Maître d'oeuvre:	ICSEO - 21140 SEMUR EN AUXOIS
Exploitant:	GROUPE SCOLAIRE BOULT SUR SUIPPE

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Place de la Mairie
51110 BOULT SUR SUIPPE

Coordonnées : Longitude 004°08'48"E Latitude 049°22'14"N Altitude : 106.00 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 09/07/2013 Resp. M. Ouvrage : COMMUNE DE BOULT

Date fin de l'ouvrage : 10/07/2013 Resp. M. Oeuvre : ICSEO

Machine : Battage Resp. Chantier : GUILPAIN

Date début pompage : 11/07/2013 Niveau statique non perturbé : 2.11 m

Date fin de pompage : 15/07/2013 Débit Maxi. d'essai : 46.60 m³/h

Nombre de nappes identifiées : Rabattement correspondant : 1.04 m

Notes :



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'ALIMENTATION POUR PAC



Charte qualité

Client: COMMUNE DE BOULT SUR SUIPPE
Maître d'oeuvre: ICSEO - 21140 SEMUR EN AUXOIS
Lieu de l'ouvrage : Place de la Mairie
 51110 BOULT SUR SUIPPE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.70	Terre végétale
0.70	3.00	Terre sableuse
3.00	4.00	Terre argileuse + Craie
4.00	9.00	Craie en petits blocs jaunâtre
9.00	15.00	Craie en gros blocs blanche

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	4.00	21"5/8	550.00	Battage	Boue
4.00	15.00	16"1/8	410.00	Battage	Boue

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
-0.35	4.00	9"7/8	250.00	8.00		P.v.c.	Tube-plein		
4.00	15.00	9"7/8	250.00	8.00		P.v.c.	Crepine fentes	1.00	8

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	3.60	9"7/8	250.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			
3.60	15.00	9"7/8	250.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	4.00-10.00	