



01087X409

REJET



Charte qualité

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE DE REJET POUR PAC

Entreprise:	SARL FORAGES DE CHAMPAGNE
Client:	COMMUNE DE BOULT SUR SUIPPE
Maître d'oeuvre:	ICSEO - 21140 SEMUR EN AUXOIS
Exploitant:	GROUPE SCOLAIRE BOULT SUR SUIPPE

Code National BSS :

N° Déclaration ** :

Police de l'eau * :

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau

** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage : Place de la Mairie

51110 BOULT SUR SUIPPE

Coordonnées : Longitude 004°08'48"E Latitude 049°22'14"N Altitude : 91.00 mNombre de forages : 1Date début de l'ouvrage : 16/07/2013 Resp. M. Ouvrage : COMMUNE BOULT SUIPPEDate fin de l'ouvrage : 17/07/2013 Resp. M. Oeuvre : ICSEOMachine : Battage Resp. Chantier : GUILPAINDate début pompage : 17/07/2013 Niveau statique non perturbé : 2.20 mDate fin de pompage : 22/07/2013 Débit Maxi. d'essai : 75.30 m3/hNombre de nappes identifiées : Rabattement correspondant : 1.41 mNotes :



TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE DE REJET POUR PAC



Charte qualité

Client: COMMUNE DE BOULT SUR SUIPPE
Maître d'oeuvre: ICSEO - 21140 SEMUR EN AUXOIS
Lieu de l'ouvrage : Place de la Mairie
 51110 BOULT SUR SUIPPE

LITHOLOGIE

De	à	Libellé
0.00	0.70	Terre végétale
0.70	3.70	Terre sableuse
3.70	4.30	Craie sableuse
4.30	10.00	Craie en blocs jaunâtre
10.00	15.00	Craie en blocs blanche

FORAGE

De	à	Ø"	Ømm	Mode de forage	Fluide de forage
0.00	4.00	21"5/8	550.00	Battage	Boue
4.00	15.00	16"1/8	410.00	Battage	Boue

* Reconnaissance

TUBAGE

De	à	Ø"	Ømm	Epais.	Ecra.	Nature du tubage	Type	Slot	Vide %
-0.35	4.00	9"7/8	250.00	8.00		P.v.c.	Tube-plein		
4.00	15.00	9"7/8	250.00	8.00		P.v.c.	Crepine fentes	3.00	15

REEMPLISSAGE

De	à	Ø"	Ømm	Matériau	Nature	Méthode de pose	Texture	Gra. (mm)	Vol. m3
0.00	3.60	9"7/8	250.00	Ciment	Cpa 55	Gravitaire			
3.60	15.00	9"7/8	250.00	Gravier	Graviers de loire	Gravitaire	Roule	4.00-10.00	