



S.A.R.L. BONIFACE

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-sarl.com

TRAVAUX DE FORAGE POUR LES BESOINS DE LA PAC

à

Chalons en Champagne

167

← Captage & rejet →

94

Centre Culturel Schmidt

Affaire suivie par :

Monsieur TROTOT - Monsieur
KINTZLER
Société LSF

TRAVAUX REALISES

DU

11 septembre au 18 octobre 2006

long 4, 355282

0159 SX 0167

Entreprise :	Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS	TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Le Sanitaire Français, 47 route de Thionville, BP2066 - 57051 Metz Cdx 2	
Date :	13/10/2006	n° DRIRE : 1396/51/06
Affaire suivie par :	Monsieur TROTOT	
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de la PAC. Captage	
Lieu du chantier :	Châlons en Champagne - Complexe Schmidt	

[illegible]

Profondeur finale :	26,00
---------------------	-------

De	à	Ø en mm	Mode de foration	Fluide de foration
			Rotary / Tarière / Battage	Air / Eau / Boue
0,00	9,00	440	Rotary	Boue
9,00	26,00	311	Rotary	Boue

De	à	Ø en mm	Epaisseur	Matière tube	Crépiné/ouv	Plein
0,00	9,00	323		Acier E24.2		x
-0,20	11,00	250	250/234	PVC		x
11,00	26,00	250	250/234	PVC	x	

RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61
Client :	Le Sanitaire Français, 47 route de Thionville, BP2066 - 57051 Metz Cdx 2	
Date :	13/10/2006	n° DRIRE : 1396/51/06
Affaire suivie par :	Monsieur TROTOT	
Type de chantier :	Forage d'eau pour les besoins de la PAC. Captage	
Lieu du chantier :	Châlons en Champagne - Complexe Schmidt	

MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

CIMENTATION

De	à	Type de	Méthode		Entre Ø	et Ø
		ciment	Gravité	Tube		
0,00	9,00	CPJ45		x	440	323
0,00	9,00	CPJ45	x		323	250
9,00	9,50	Jupe			311	250

POMPAGE NS (m) : 6,05 Côte / Sol (m): 0,2 Pompe : SP 60

ND (m)	Q (m3)	Temps
10,10	72,00	3h00
Acidification :	1	tonne(s)
ND (m)	Q (m3)	Temps
7,00	72,00	0h30
Paliers et pompages longue durée (voir feuilles)		
ND (m)	Q (m3)	Temps
ND (m)	Q (m3)	Temps

ND (m)	Q (m3)	Temps
6,84	59,40	24h00
Débit spécifiques		
Q' =	75,19	m ³ / h / m

Observations :

Remarques : Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.
Les côtes négatives signalent des valeurs positives par rapport au sol.
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.