

F\_2016

CORNILLON (30)

Maître d'ouvrage

IVAGNAS

COMMUNE DE CORNILLON

Localisation (Lambert 93)

X : 820462 m

Y : 6347480 m

Z : 136 m (IGN)

Objet : FORAGE

Entreprise : BRANTE FORAGES

Travaux du 08/08/2016 au 17/08/2016

Référence : 1,15 m/TN

Niveau statique : 28,78 m/ref (29/08/2016)

Débit Instantané : 25 m<sup>3</sup>/h

Venue(s) d'eau : m

4

FORAGE DE RECONNAISSANCE AVEC CÔNE EN BÉTON À LA BASE DE LA TÊTE DE FORAGE

30/096 M 16113

TUBE PVC 163/180 MM VISSÉ AVEC BOUCHON CONIQUE CIMENTÉ VISSÉ

CRÉPINES À FENTES 1 MM AVEC CENTREURS TOUS LES 5,60 M SUR L'ENSEMBLE DU TUBAGE

CIMENTATION DU PRÉTUBAGE SOUS PRESSION AVEC CANNE D'INJECTION

CONDUCTIVITÉ : 490 µS/CM / TEMPÉRATURE : 16,3 °C

