

COMMUNE DE : BÉCOURT

FICHE DOCUMENTATION

(1)

AEP DE : la commune

DATES REFERENCES	TITRE NATURE DES ETUDES	RESULTATS	A. C
17.02.69 V. Stchepinsky	Assainissement général avant. projet Rapport hydrogéologique • situation géol. et hydrogéol.		
3.12.86 Ph. Jacquemin	Commune de Bécourt Recherches hydrogéologiques - 1986 • A.E.P actuelle : captage en bordure de b D 217 • implantation de 2 forages de re connaissances (F ₁ et F ₂) (voir coupes techniques)	→ voir fiche signalétique 03011X0008 / F1.86 9 / F2.86 → forages secs	
21.10.88 D.D.A.F	DDAF Equipements nœux Dépt de Hte Marne Commune de Bécourt Renforcement de l'AEP Mémoire explicatif Avant projet de captage • alimentation "actuelle" par 2 secs • besoins en pointe = 44 m ³ /j • en 1976 à l'étiage = 22 m ³ /j • projet de captage de b 50 en face de b Fontaine de la Vierge	03011X0002 à l'étiage Q = 42 m ³ /j Q = 24 à 72 m ³ /j	

COMMUNE DE : BLÉCOURT

FICHE DOCUMENTATION

②

AEP DE : b c^{ne}

DATES	TITRE	RESULTATS
REFERENCES	NATURE DES ETUDES	
<p>11. 1989</p> <p><u>D. BOUTON</u></p>	<p>cne de Blécourt</p> <p>Hte. Maine</p> <p>Avis géologique réglementaire préalable au captage d'1 sce pour le renforcement de l'AEP du village -</p> <ul style="list-style-type: none"> - alimentation "actuelle" par b sce de b. Noige - cons. moy : 55 560 m³/j - débit à l'étiage normal = 40 m³/j 22 m³/j en 1976 - avis sur le nouveau captage 	<p>→ 0301-X0002</p> <p>→ voir f.s.</p> <p>→ voir f.s. 0301-X0004</p>