

Département : AUBE


N° classement : 0260-4X-0071

Commune : LA SAULSOTTE

Désignation : F2-H

COUPE LITHOLOGIQUE

COUPE TECHNIQUE



DATE (S) D'EXECUTION

Début : 21/07/81

Fin : 24/07/81

LOCALISATION

X : 687.850 km

Y : 93.750 km

Z sol : 64.00 m

PIEZOMETRIE

NS/sol : 0.78 m

Rep/sol : 0.50 m

Z rep. : 64.50 m

Cote : 63.22 m
piézo

POMPAGE D'ESSAI

Date : 29/07/81

Durée : 31.0 h

Débit : 127.0 m³/h

Rabat. : 2.39 m

PARAMETRE (S)

HYDRODYNAMIQUE (S)

T : 2.4 10⁻² m²/sPARAMETRES
PHYSICO-CHIMIQUES

pH : 6.7

Cond. : 498 μS/cm

Dureté : 26 °F