

S.A.R.L. VICTORIA FORAGE

34 RUE D'ALSACE

52000 CHAUMONT

0299 8X0048

COMPTE RENDU DE L'INTERVENTION SUR LE FORAGE DE T R A N N E S

III.

DES 15-16 et 21-22 AOUT 1982.

- Selon les prescriptions de l'hydrogéologue du SRAE, ont été exécuté :

- * 15 AOUT : Descente de la pompe et pompage de curage. Crépine de la pompe à 39 Mètres. Remontée de la pompe.
- * 16 AOUT : Pistonnage 5 H
Descente de la pompe à 39 Mètres.
- * 21 AOUT
22 AOUT : Pompage prolongé de 24 H avec prélèvement d'échantillons par la DASS de Troyes. (Voir feuille de pompage jointe.)

58000 CHARENTON

ESSAI DE POMPAGE

Commune de TRANNES
Dénomination de l'ouvrage

lieu. dit

REMONTÉE

DATE:

Heure départ Pompage:

Repère des niveaux

Hauteur repère

Niveau de la nappe au repos. 23.00

POMPAGE

Temps Niveau Débit

PIEZOMETRES.

OBSERVATIONS.

REMONTÉE

30 s

1 mn 20.27

30 s

2 mn 19.68

30 s

3 mn 19.16

30 s

4 mn

30 s

5 18.96

6

7

8

9

10 17.24

12

14

16 16.78

18

20 16.28

25

30 15.90

45 15.52

1 h 15.14

1 h 30

2 h

3 h

4 h

5 h

6 h

7 h

8 h

9 h

10 h

12 h

15 h

18 h

21 h

24 h

VICTORIA FORAGE
21 rue d'Alsace
52000 CHAUMONT

ESSAI de POMPAGE

Commune de TRANNES
Dénomination de l'ouvrage

lieu dit

DATE:

Heure départ Pompage:

Repère des niveaux
Hauteur repère

Niveau de la nappe au repos. 5.63

Temps	FORAGE Niveau	Débit	PIEZOMETRES	OBSERVATIONS
			5.24	
30 s				
1 mn	9.57	27.3 M3/H		
30 s				
2 mn	10.18	"		
30 s				
3 mn	10.53	"		
30 s				
4 mn				
30 s				
5	10.89	"		
6				
7				
8				
9				
10	11.93	"		
12				
14				
16	13.12	"		
18				
20	13.61	"		
25				
30	14.73	"		
40	15.70	"		
1 h	17.31	"		
1 h 30	19.15	"		EAU CLAIRE
2 h	20.93	"	11.02	
3 h	23.97	"		
4 h	27.61	25.5 M3/H	13.14	
5 h 30	35.84			
6 h	36.77	21.4 M3/H		PALIER
7 h				
8 h	19.01	13.6 M3/H	SEC	
9 h				
10 h	18.94	"		
12 h	19.35	"		
16 h	20.46	"		
20 H	21.53	"		
21 h				
23 h	23.00	"		