



S.A.R.L. BONIFACE

0262.3X.0067

ENTREPRISE DE FORAGE

5, rue Pierre Boileau - 51420 WITRY-LES-REIMS  
Tél. 03.26.97.11.61 - Fax 03.26.97.21.75 - Voit. 06.22.92.65.22  
E-mail : boniface.pascal@wanadoo.fr - Site Internet : www.boniface-sarl.com

# TRAVAUX DE FORAGE POUR Irrigation agricole

à  
Arcis sur Aube  
N77xD137

Affaire suivie par :  
Mr Guillemaille  
SCEA D'ARCÔME

TRAVAUX REALISES  
LES 1  
16 ET 28/04/2003

Entreprise de forage - Forages d'eau - Sondages - Acidification - Essais de débits

Capital de 100 000 Euros - Siren B 330 588 278 84 B 241 - SIRET 330 588 278 B 00029 - APE 452 U

Conditions de ventes au verso



## RAPPORT DE CHANTIER

Entreprise : Sarl BONIFACE 51420 WITRY LES REIMS		TEL : 03.26.97.11.61
Client :	SCEA d'ARCÔME	
Date :	16/04/2003	n° DRIRE : voir client
Affaire suivie par :	Mr GUILLEMAILLE Jean Pierre	
Type de chantier :	Forage pour irrigation	
Lieu du chantier :	Arcis sur Aube N77 xD137	

### MASSIF DE GRAVIERS

De	à	Granulo	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		

### CIMENTATION

De	à	Type de ciment	Méthode		Entre Ø	et Ø
			Gravité	Tube		
0,00	2,50	Prompt	x		500	406
0,00	5,00	CPJ45	x		380	315
5,00	6,00	Jupe			380	315

<b>POMPAGE</b>	NS (m) :	7,78	Côte / Sol (m):	-0,5	Pompe :	KSB
----------------	----------	------	-----------------	------	---------	-----

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
13,50	63,00	1h
13,30	63,00	2h
12,90	63,00	3h
26,50	90,00	1h30
Acidification :	1 tonne(s)	
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
18,70	81,50	1h
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
ND ( m )	Q ( m3 )	Temps

ND ( m )	Q ( m3 )	Temps
18,70	81,50	1h
Débit spécifiques		
Q' =	7,46	m <sup>3</sup> / h / m
<b>Observations :</b>		
Ce forage sera exploité dans les règles de l'art au débit de 80 m <sup>3</sup> /h maxi .Il faut impérativement éviter les surpompages et démarrages intempestifs .		

**Remarques :** Les côtes dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mètre.  
Les diamètres dont les unités ne sont pas spécifiées sont en mm.