

02984X0001

DE TROYES
Examen de laboratoire
Analyse d'eau

ORIGINE : *Pouilly-Soyy-Puits*
Prélevée le *03.02.83* N° *5932*

ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE

Température mesurée sur le terrain par le préleveur	:	
Turbidité	:	<i>5</i>
Résistivité en Ohms cm ² /cm	:	<i>2000</i>
Degré hydrotimétrique	:	<i>27.07</i>
Titre alcalimétrique complet	:	<i>0.145</i>
Matières organiques en milieu alcalin	:	<i>0.60</i>
Fer	:	<i>0.055</i>
Ammoniaque	:	<i>0</i>
Nitrites	:	<i>0</i>
Nitrates	:	<i>63</i>
Chlorures	:	<i>29.5</i>
Sulfates	:	<i>76.1</i>
Phosphates	:	<i>7.05</i>

ANALYSE BACTERIOLOGIQUE
(membranes filtrantes)

Germes totaux après 24 H 00 à 37°	:	
Bactéries coliformes	:	<i>1</i>
Eschérichia Coli à 44°	:	<i>0</i>
Test I.M.V.I.C.	:	
Streptocoques fécaux	:	<i>0</i>
Clostridium	:	<i>0</i>

CONCLUSION : *Dangeroux pour les usages ns.*

TROYES, le
Pour le Médecin,

DEPARTEMENT DE L'AUBE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Pour copie certifiée conforme,
TROYES, le *07.02.83*
le Directeur départemental des
Affaires Sanitaires et Sociales,
Le chef de service
des Laboratoires

M. SCHMER