

F2017

RODILHAN (30)

Maître d'ouvrage

MAS DE PEYRE

CANM

5

Localisation (Lambert 93)

X : 813992 m

Y : 6303714 m

Z : 30 m (IGN)

Objet : FORAGE

Entreprise : HYDROFORAGE

Travaux du 15/05/2017 au 22/05/2017

Référence : 0,73 m/TN

Niveau statique : 2,96 m/ref (06/06/2017)

Débit Instantané : 30 m³/h

Venue(s) d'eau : DE 5 À 12 m

30/356 E 17068

LE TUBAGE INOX A ÉTÉ COIFFÉ D'UN CAPOT DE PROTECTION FERMÉ PAR UN CADENAS.

LE FORAGE A FAIT L'OBJECT D'UN SOUFFLAGE AIR LIFT DE 12H ET DE POMPAGES DE DÉVELOPPEMENT SUR 6H.

BSS003SRNE

CONDUCTIVITÉ : 770 µS/CM ; TEMPÉRATURE : 14,3°C LORS DE L'AIR LIFT

