

F2017

LA CALMETTE (30)

Maître d'ouvrage

COMBASSE

CANM

7

Localisation (Lambert 93)

X : 813992 m

Y : 6315912 m

Z : 65,39 m (ENG)

Objet : FORAGE

Entreprise : HYDROFORAGE

Travaux du 23/05/2017 au 07/06/2017

Référence : 0,85 m/TN

Niveau statique : 3,98 m/ref (12/06/2017)

Débit Instantané : 30 m3/h

Venue(s) d'eau : DE 3 À 7 m

30/061 M 17069

LES CRÉPINES PVC DE 7 À 10 M À FENTES USINE Ø 163/180 MM, SLOT 2 MM

LES CRÉPINES INOX DE 4 À 7 M À NERVURES RENVERSÉES Ø 207,1/219,1 MM, SLOT 2 MM (POURCENTAGE DE VIDE 12,2 %, DÉBIT DE L'EAU 2,5 L/S/M).

LES TUBAGES INOX (RÉF : 0,44 M) ET PVC (RÉF : 0,41 M) ONT ÉTÉ COIFFÉS D'UN CAPOT DE PROTECTION (RÉF : 0,85 M) FERMÉ PAR UN CADENAS.

LE FORAGE A FAIT L'OBJECT D'UN SOUFFLAGE AIR LIFT DE 12H ET DE POMPAGES DE DÉVELOPPEMENT SUR 6H.

