

Forages et Pompages

de Champagne

ENTREPRENEUR:

10100 Paris - Romilly

Tel 25 24 85 52 Fax 24 63 05

LOCALISATION DES TRAVAUX (commune):

MAÎTRE D'ŒUVRE - NOM:

PRENOM:

RUE:

COMMUNE:

terrains rencontrés

de....à....	DESCRIPTION
0 ^m à 0.30	Terre végétale
0.30 à 1 ^m	Craie en Blos Blanche
1 ^m à 12 ^m	Craie dure Craie avec sables
12 ^m à 16 ^m	Craie en Blos fourcée
16 ^m à 18 ^m	Craie dure en Blos
18 ^m à 23 ^m	Craie dure avec passage fins Blos + sables
23 ^m à 25 ^m	Craie fourcée avec sables
25 ^m à 30 ^m	Craie dure passage compact + gros sables

N° Déclaration MINES :

397.10.98 854

IMPLANTATION

(lieux-dits, distances, etc...)

Sieu dit
Le château
Section B

Parcelle 105

ESSAI DE POMPAGE

Date ... Du 9.8 ...

Durée ... 1.5 heures ...

Profondeur du niveau d'eau avant l'essai 6.05

Débit de pompage: ... 1.50 m³/h

Niveau dynamique: ... 9.72 -

Acidification: OUI NON

Quantité: 1 TS

Prélèvement pour analyse: OUI NON

COUPE TECHNIQUE DE L'OUVRAGE

MODE D'EXECUTION

TUBAGE PLEIN

Longueur: 5.50 -

Diamètre: 450


Type: AIS

TUBAGE CREPINE

Longueur: 24.50

Diamètre: 450

Type: AIS



Gravillons de 10x15 de 30^m à 3.00 du TN
Cimentation de 5^m au TN.
BROH