

FORAGES SONDAGES ARROSAGE

SEE ROQUEBERT

460 Route de Commensacq

40210 LABOUHEYRE

Tél. : 05 58 07 00 94

Fax : 05 58 07 10 65

DATE : 26 – 27/09/2011

EQUIPE : J - K

BSS003 AUY S

NOM et ADRESSE CLIENT :

MAIRIE DE TALLER

Forage effectué pour l'arrosage des espaces verts du bourg

Forage effectué au battage :

Ø : 273 mm

Profondeur : 17 m.

Crépine : 5 m.

Tube PVC Ø 115/125 mm

Pompage avec électro-pompe immergée de 0.75 kW.

Débit : \cong 4.50 m³h

Niveau statique : \cong 7.05 m.

Niveau dynamique : \cong 8.95 m.

TERRAINS TRAVERSEES :

0 – 0.50 m. Terre végétale

0.50 – 1.50 m. Sable marron

1.50 – 2 m. Alios

2 – 7.50 m. Sable jaune

7.50 – 14 m. Sable beige

14 – 15 m. Lignite

15 – 17 m. Sable beige

Observations, fournitures supplémentaires :