

ENTREPRISE YVES CISSÉ

Drainage • Forage • Terrassement •

72120 ÉVAILLÉ

Tél. : 43 35 13 09

ESSAI DE POMPAGE :

20

NS/Repère
::

242

Hauteur rep/sol :

NS/SOL

NOM DU CLIENT

GAEC de Villeneuve

Boicasson. (28)

ECHELLE : 40

Q

POMPE :: H8 m

47

[illegible]

ENTREPRISE YVES CISSÉ

Drainage - Forage - Terrassement .

72120 ÉVAILLÉ

Tel.: 43 35 13 09

ESSAI DE POMPAGE :

8

NS/Repère :

24.20 m

Hauteur rep/sol :

NOM DU CLIENT GPEC de Villeneuve
Boissacq. (28)

NS/Sol

ECHELLE : 40

POMPE :: Adam

Date	Heure	temps	niveau	rabt	débit	OBSERVATIONS
07 Janvier 93		mn	m	m	m ³ /h	
11 ^h 00	→		21,80	4,65	5,2	eau trouble
11 ^h 15	→		22,85	4,80	5,2	
11 ^h 30	→		23,00	4,18	5,2	
11 ^h 45	→		23,08	4,90	5,2	eau claire
12 ^h 00	→		23,40			
remontée		1 ^h 20				
	13 ^h 20		21,55	2,27	8,2	
	13 ^h 35		23,47	2,74	8,0	
	13 ^h 50		23,94	3,00	7,8	
	14 ^h 05		24,20	3,07	7,8	
	14 ^h 20		24,27			
5h-9h-30-h2						
	1h shift					
remontée		0 ^h 30				
	14 ^h 50		21,73	3,82	11,2	
	15 ^h 05		25,02	4,51	11,7	
	15 ^h 20		25,74	5,17	11,9	
	15 ^h 35		26,37	5,70	10,5	
	15 ^h 50		26,50			